

L. FICHE 10 : FICHE DE SYNTHÈSE DETAILLÉE DU PROFIL DE BAIGNADE

Une **fiche synthétique du Profil de baignade** a été établie, et reprend de manière synthétique les éléments suivants :

- Localisation : carte IGN et photo aérienne, réseau hydrographique,
- Description physique du site de baignade et de ses abords : type de plage, configuration, occupation des sols, reportage photographique,
- Fréquentation du site, usages et commodités associés,
- Historiques des analyses DDASS/ARS,
- Historiques et description des pollutions recensées sur site,
- Synthèse de l'inventaire hiérarchisé des sources de pollutions,
- Description synthétique du programme des travaux associés,
- Description des mesures de gestions préventives des pollutions.

Les profils de baignade sont établies pour une date fixe, sur la base des éléments disponibles et des constatations terrains réalisés sur une période restreinte d'investigations.

Ainsi, les profils de baignade sont évolutifs, et doivent être révisés.

La périodicité minimale de révision des profils de baignade est définie dans le tableau suivant :

Classement qualité de l'eau de baignade	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante	Qualité insuffisante
Réexamen à effectuer au moins tous les ...	Uniquement si la qualité de l'eau se dégrade ou en cas d'important travaux sur le bassin versant étudié	4 ans	3 ans	2 ans

Tableau 11 : Evaluation de la périodicité minimale des profils de baignade

Le tableau suivant indique ainsi la périodicité de révision du profil de baignade :

Baignade	Classement qualité de l'eau de baignade sur les 4 dernières années	Réexamen à effectuer dans :
Plage du Touron (Saint Julien du Verdon)	Année 2009 : Excellente qualité Année 2010 : Excellente qualité Année 2011 : Excellente qualité	Uniquement si la qualité de l'eau se dégrade ou en cas d'important travaux sur le bassin versant étudié

Tableau 12 : Périodicité proposée pour les Profils de baignade

La fiche synthétique détaillée du Profil de baignade est présentée pages suivantes.

FICHE PROFIL DE Baignade - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :		Eté 2011	
Département :	Alpes de Hautes Provence (04)	Commune :	Saint Julien du Verdon
Site de Baignade :	PLAGE DU TOURON		
Contact de la personne responsable de la baignade	Monsieur le Maire de Saint Julien du Verdon Le Village - 04 170 SAINT JULIEN DU VERDON - Téléphone : 04 92 83 49 90		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE Baignade

Caractéristiques physiques de la zone de baignade		Photographie illustrative
Rive d'implantation de la (des) plage(s):	Rive gauche	
Nature des plages:	Cailloutis	
Equipements et usages de la zone de baignade		
Période de fréquentation :	1 Juillet au 31 Août	
Equipements sanitaires:	1 bloc sanitaire	
Poste de secours et heures de surveillance:	Oui - 11h00 - 19H00	
Stationnement:	Parking ≈ 50 places	
Usages nautiques / loisirs aquatiques:	Pêche, Engins nautiques, Halte nautique	
Accès aux animaux:	Accès interdit	
Autres équipements:	Poubelles, Snack, tables de pique-nique	La plage du Touron

Localisation et Schéma de la zone de baignade




HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE Baignade

Année	2007	2008	2009	2010	2011
Classement qualité (Directive 1976) :	A	A	A	A	B
A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité					
Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	Aucun épisode de pollution n'a été signalé durant les cinq dernières années.				
Commentaires éventuels :	Le lac de Castillon est une retenue formée à la suite de la mise en eau bu barrage de Castillon en 1948. Le Verdon est le principal cours d'eau alimentant le lac.				

FICHE PROFIL DE Baignade - Synthèse (Page 2/2)

Département :	Alpes de Hautes Provence (04)	Commune :	Saint Julien du Verdon
Site de Baignade :	PLAGE DU TOURON		

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Gestion préventive - Programme des travaux

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	Type des foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillances	Indicateurs suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Station d'épuration de Vergons (AC2)	Pollution potentielle	Faible	Autosurveillance réglementaire	Respect des niveaux de rejet	Application des conclusions du Schéma Directeur d'Assainissement
Station d'épuration de Saint Julien du Verdon (AC3 - AC8)	Pollution potentielle	Fort	Autosurveillance réglementaire	Respect des niveaux de rejet Alarmes de télésurveillance	Application des conclusions du Schéma Directeur d'Assainissement
Station d'épuration du lotissement des Pins (Commune de Saint Julien du Verdon) (AC4)	Pollution potentielle	Faible	Autosurveillance réglementaire	Respect des niveaux de rejet	Rénovations d'urgence des ouvrages Application des conclusions du Schéma Directeur d'Assainissement
Poste de relevage du la plage du Touron (AC5)	Pollution potentielle	Moyen	Visite hebdomadaire estivale du bon fonctionnement de l'ouvrage	Panne prolongée du poste de refoulement Débordements d'eaux usées	Mise en place et paramétrage d'un système d'autosurveillance Mise en place d'un gyrophare connecté aux alarmes de l'autosurveillance
Déversoir d'orage de la halte nautique (AC7)	Pollution potentielle	Moyen	Contrôle visuel quotidien	Débordements d'eaux usées	Travaux de réhabilitation du déversoir d'orage afin de limiter les déversements intempestifs d'eaux usées
Réseau d'eaux usées de la plage du Touron (AC9)	Pollution potentielle	Faible	Visite hebdomadaire du réseau	Débordements d'eaux usées Mise en charge du réseau	Curage annuel du tronçon Inspection télévisée quinquennale
Suivi quotidien du plan d'eau, couleur, transparence, température, mousses, odeurs ; Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspectes.					